

Piano dettagliato delle attività (PDA)		
Componente	Attività	Periodicità
Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio	manutenzione	annuale
	verifica	semestrale
Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio - Pompe	manutenzione	annuale
	verifica	semestrale
Estintore CO2 - 5 Kg CO2 113B	ricarica	5 anni
	verifica	semestrale
Estintore a polvere 6 KG polvere ABC -55A 233B C-	ricarica	3 anni
	verifica	semestrale
Idrante	manutenzione	semestrale
	prova pressione idrante	annuale
Idranti naspi a rete idrica	verifica	semestrale
Impianto evacuatore fumo e calore	manutenzione	trimestrale
Impianti di illuminazione di sicurezza e emergenza	verifica	mensile
Impianti di rivelazione fumi	centrale di segnalazione fumi - verifica di funzionalità	semestrale
	verifica	mensile
Manichette idriche antincendio	manutenzione	annuale
	prova pressione tenuta	entro 5 anni da messa in esercizio
	verifica	semestrale
Porete tagliafuoco, maniglioni antipánico, e accessori	manutenzione	semestrale
	verifica	mensile
Pulsanti di allarme impianto antincendio	manutenzione	semestrale
	verifica di funzionamento	semestrale
Rivelatori di allagamento	verifica di funzionamento	semestrale
Rivelatori ottici di fumo	verifica di funzionamento	semestrale
Rivelatore termico	verifica di funzionamento	semestrale
Sirene - sistema di allertamento	verifica	semestrale
	manutenzione	annuale
Impianto vocale con autoparlante	verifica di funzionamento	semestrale
Diffusori vocali	verifica di funzionamento	semestrale
Sistemi di allertamento - Sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione manuale	verifica di funzionamento	semestrale
Centrale di pressurizzazione antincendio UNI 9490 con gruppo di pompaggio Q = 42 metri cubi/h provvisto di n. 2 pompe da KW 15/cad e n. 1 pompa jolli da KW 1,1	verifica di funzionamento	semestrale
Centrale Notifier AM6000 con impianto analogico indirizzato e alimentatori AUX	verifica di funzionamento	semestrale
Pannello grafico remoto Notifire LCD -6000G per informazioni rivelatori antincendio, antiallagamento, gruppo pompe	verifica di funzionamento	semestrale
Centrale Notifier AM 4000 antiallagamento	manutenzione	trimestrale
	verifica di funzionamento	semestrale
Centrale comando lampade di emergenza e segnalatori di sicurezza S.A.	verifica	mensile
	verifica di funzionamento	semestrale
Impianto Gruppo elettrogreno	verifica di funzionamento	semestrale
Vasca di accumulo capacità 40 metri cubi	verifica di funzionamento	semestrale
Pulsanti di sgancio e attacco pompa VVF	manutenzione	semestrale
	verifica di funzionamento	semestrale